ЗАТВЕРДЖЕНО:
Начальник ВУРтаТОО

_____С.І. КОЛЕСНІКОВ

«12» 06 2026 р.

Технічні вимоги
до закупівлі «ПЛИТИ БРОНІ ДИМОТЯГІВ»

1. **Найменування предмету закупівлі наведено у Таблиці 1.**

Таблиця 1

№	№ ОЗМ	Найменування ТМЦ	Креслення	Од. виміру	Кількість
1	20149460	ПЛИТА І Ч. 3878	3878	ШТ	Згідно заявок SAP
2	20149459	ПЛИТА ІІ Ч. 3878	3878	ШТ	Згідно заявок SAP

2. Вимоги до продукції, що поставляється.

2.1 Продукція повинна бути новою, виробництва поточного або попереднього року, без механічних пошкоджень.

2.2 Запасні частини виготовляються виключно за ГОСТ, наданими Замовником або розробленими Виконавцем на основі креслень, вказаних у Специфікації.

2.3 Обов'язкова наявність технічного паспорта або сертифіката якості заводу-виробника, що підтверджує: геометричні розміри, твердість, хімічний склад металу, креслення деталі, сертифікат якості на матеріал, гарантійні зобов'язання.

2.4 Гарантійний термін — не менше 12 місяців з дня введення в експлуатацію та не менше 18 місяців з дня надходження продукції на склад.

2.5 Постачальник зобов'язаний замінити продукцію, що не відповідає технічній документації, за власний рахунок.

2.6 Транспортування та зберігання — згідно з технічною документацією виробника.

3.Додатки то технічних вимог наведені у Таблиці 2


Таблиця 2


№ з/п	Найменування
1	Додаток 1 Кр. 3878 «ПЛИТИ БРОНІ ДИМОТЯГІВ»

Керівник ДПРтаУН
ДТЕК Бурштинської ТЕС М.М. МИХАЙЛОВ


Керівник СДтаКР
ДТЕК Бурштинської ТЕС Ю.Д. БРОНІЧ

Тип I-II






Узел I



Тип	A	B	комплект
I	900	260	125 шт
II	720	260	22 шт

Примечание:
Литейные раковины не разрешаются на дуге закругления



"Погоджено"
Зам. нач. ЗНУ Бурштинської ТЕС
Б.М. Ваньгук
"11" березня 2008р.

Габаритні розміри плит по ширині і довжині не повинні перевищувати вказані на кресленню

					3878
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плиты чугунные для бронировки дымососов
Гл.констр.		Хрисанова			
Нач.отд.		Куковецкий			
Гл.спец.					
Гл.конструктор		Томчук			ст.Г13 А

Литера	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

Бурштынская ГРЭС
им. 50-летия ГОЭЛРО